

Dodatek č.1
Kanalizačního řádu jednotné stokové sítě
„Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“
p.č. 4218, 4219, 4220, 4221, 3810, 3811, 3814/1, 3815, 3820, 3821,
7541/1, 3809/2, 3808/1

Vypracoval: Ing. Miroslav Kálal
Lískovecká 1744
738 01 Frýdek – Místek
IČ 747 73 062
autorizace ČKAIT č. 1102507

Vodoprávní úřad: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Oddělení vodního hospodářství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek

Datum vydání: listopad 2019

Do

Dodatek č.1 Kanalizačního řádu jednotné kanalizace stokové sítě stavby „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“

Dodatek č.1 Kanalizační řádu (KŘ) byl schválen dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 76/2006 Sb., rozhodnutím Magistrátu města Frýdek- Místek, referátu ŽPaZ:

Pod č.j.	dne
	platí do :
Podpis, razítko	
Platnost prodloužena do :	
Podpis, razítko	

1 Úvod

Dodatek č.1 Kanalizačního řádu jednotné stokové sítě „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“ (dále jen Dodatek č.1) navazuje na platný kanalizační řád (dále jen KŘ) zpracovaný v listopadu 2015 Ing. Zdeňkem Kocichem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, zapsán v evidenci autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 1100653, IČO:46135138, DIČ: CZ 46135138. Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím č. 116442/2017 ze dne 4.9.2017 a nabyl právní moci 22.9.2017.

Důvodem zpracování Dodatku č.1 ke KŘ je skutečnost, že došlo k rozšíření stokové sítě o novou kanalizační stoku BD odvádějící splaškové odpadní vody z bytových domů č.p. 108-109, 352, 353 a 354. Novou samostatnou kanalizační přípojkou P6 byl napojen bytový dům č.p. 253. Stavba byla povolena rozhodnutím č.j. MMFM 164029/2017 ze dne 8.12.2017 s nabytím právním moci dne 28.12.2017. V říjnu 2019 byla stavba dokončena. Vlastníky této nově postavené stoky jsou vlastníci bytových jednotek v bytových domech č.p 108-109, 352, 353, 354, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Tato stoka bude provozována odborně způsobilou osobou na základě smlouvy.

Tento Dodatek č.1 KŘ bude provozován v součinnosti s jednotlivými provozními řády domovních čistíren odpadních vod BDF1, BDF2, ČOV1, ČOV2 a ČOV3. *Při provozování budou dodrženy podmínky dané dohodou dle § 8 zák. 274/2001 o úpravě vzájemných práv a povinností provozně souvisejících kanalizací mezi vlastníky bytových jednotek jednotlivých bytových domů a Statutárním městem F-M.*

2 Základní údaje o stokové síti

Stručný technický popis stokové sítě

Nová stoka BD délky 67,04 m je vedena po pozemcích 3808/2, 3809/2 a 3810. Jedná se o potrubí z žebrovaného polypropylenu PP SN10 v dimenzi DN 250. Stoka BD je zaústěna do kanalizační šachty S14 na hlavní stoce B do předem připraveného otvoru. Na novou stoku BD jsou napojeny domovní přípojky DP1, DP2, DP3 a DP4 osazené domovními čistírnami odpadních vod:

Označení přípojky	Popis domovní čistírny	Napojená nemovitost
DP1	ČOV1 – Gonap 10 Pb pro 6 až 10 EO	č. p. 352
DP2	BDF2 – biologický dočišťovací filtr (+biologický septik)	č.p. 108, 109
DP3	ČOV2 – Gonap 10 Pb pro 6 až 10 EO	č. p 353
DP4	ČOV2 – Gonap 20 Pb pro 16 až 20 EO	č. p 354

Samostatná přípojka P6 je z potrubí PVC-KG DN 110-125 v celkové délce 7 m a je napojena pomocí předem osazeného odbočovacího kusu na stoku B DN 300 Ultra-rib2. Přípojka odvádí splaškové odpadní vody z bytového domu č. p. 253. Na přípojce je osazen biologický septik a nový biologický dočišťovací filtr BDF1.

Průběh kanalizačních větví B, GH, BD a přípojky P6 je zřejmý z přílohy č. 2.

3 Pokyny pro provozování stokové sítě

Viz Kanalizační řád jednotné kanalizace stokové sítě stavby „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“ (KŘ).

Vypouštění do stoky B ze samostatné dílčí lokality 5 bytových domů (dle KŘ) v množství:

	Množství	Jednotka
průměrně	0,11	l.s ⁻¹
max.	0,20	l.s ⁻¹
Max.	292,00	m ³ .měsíc ⁻¹
	3504,0	m ³ .rok ⁻¹

a kvalitě :

Ukazatel	Hodnota „p“ v mg.l ⁻¹	Hodnota „m“ v mg.l ⁻¹	Množství vpouštěného znečištěného v t/rok ⁻¹
CHSKCR	150	220	0,526
BSK ₅	40	80	0,140
NL	50	80	0,175

Způsob kontroly jakosti vod na odtoku jednotlivých domovních čistíren BDF1, BDF2, ČOV1, ČOV2 a ČOV3 je stanovena dohodou o úpravě vzájemných práv a povinností provozně souvisejících kanalizací mezi vlastníky bytových jednotek jednotlivých bytových domů a Statutárním městem F-M dle § 8 zák. 274/2001 Sb.

4 Směrnice pro bezpečnost a hygienu práce

Viz Kanalizační řád jednotné kanalizace stokové sítě stavby „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“(KŘ).

5 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Viz Kanalizační řád jednotné kanalizace stokové sítě stavby „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“(KŘ).

6 Přílohy

č. 1	Situace širších vztahů	2 A4
č. 2	Situace stoky BD	2 A4
č. 3	Stavební povolení MMFM 164029/2017	6 A4
č. 4	Určení obsluhovatelé, seznámení s provozním řádem	1 A4

